

ERP-Richtlinie 2009/125/EG

1 / 1 ERP-Produktdatenblatt für Einkanal- und Zweikanal-Raumklimageräte
("lokale Klimageräte") nach 206/2012/EG:

Bezeichnung

CM 30952 we

BEZEICHNUNG	SYMBOL	WERT	EINHEIT
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb	P_{rated} im Kühlbetrieb	2,6	kW
Nenn-Leistung im Heizbetrieb	P_{rated} im Heizbetrieb		kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	P_{EER}	1,02	kW
Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb	P_{COP}		kW
Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb	EERd	2,6	-
Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb	COPd		-
Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus"	P_{TO}	0,50	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_{SB}	0,5	W
Stromverbrauch Ein-/Zweikanal Raumklimageräte (getrennte Angabe für Kühlbetrieb & Heizbetrieb)	Zweikanal: QDD		Zweikanal: kWh/a
	Einkanal: QSD	1,02	Einkanal: kWh/h
Schallleistungspegel	L_{WA}	65	dB(A)
Treibhauspotential	GWP	3	kg CO₂ Äq.